

关于财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部搬迁装修工 程项目招标文件答疑澄清函

（项目编号：HSZB-2026-016）

各供应商/投标人：

现就财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部搬迁装修工程项目招标文件（项目编号：HSZB-2026-016）中的疑问作出如下答疑澄清：

问题一、招标装饰清单第 37 条 玻璃隔断 清单项目特征描述为“成品 85 款黑色哑面铝材双层 8+8mm 带百叶钢化防火玻璃隔断贴腰线至天花顶 3.0 米高，含 12mm 木饰面。。。。”，招标图纸中标识为“双层 8mm 钢化玻璃内夹百叶隔断”，请明确以何为准？

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：财通证券股份有限公司杭州 庆春路证券营业部搬迁
装修工程-房屋建筑与装饰

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 人工 |
|----|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-------|----|
| 96 | 37 | 011210003001 玻璃隔断 | 1、成品85款黑色哑面铝材双层8+8mm带百叶钢化防火玻璃隔断贴腰线至天花顶3.0米高，含12mm木饰面 2、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。 | m2 | 96.06 | | | |



答：此项内容平面图与立面图不一致，本次清单暂按平面图标注入，具体以哪个为准，请按照图纸描述。

问题二、招标装饰清单第 65 条 发光亚克力字，图纸中未见标识，请明确所在部位和规格数量等信息？

| | | | | | | |
|----|----|--------|--------|--------|---|---|
| 31 | 65 | 01B009 | 发光亚克力字 | 发光亚克力字 | 项 | 1 |
| 32 | | | | | | |

答：详见立面图 1、立面图 4-2，具体要求及相关参数：两处立面均为发光亚克力造型透光板，结合效果图施工图投标单位综合考虑报价；

以上答疑澄清内容作为“财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部搬迁装修工程项目招标文件”的有效组成部分，具有同等法律效力。

财通证券股份有限公司

2026 年 3 月 11 日

回 执

供应商/投标人收到此函，盖章后将扫描件发至 156967179@qq.com 邮箱。

投标单位盖章：